

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,16	10,16	3,00					1	1	3,89
	01:00	11,43	9,43	1,99					1	1	2,84
	02:00	12,49	11,99	0,50	1					1	2,23
	03:00	11,86	11,13	0,73	1					1	1,57
	04:00	11,64	11,03	0,60					1	1	2,24
	05:00	11,86	11,49	0,36					1	1	2,55
	06:00	12,42	12,42	0,01					1	1	3,11
	07:00	14,46	14,46	0,00	1				1	1	2,25
	08:00	16,41	16,41	0,00	1				1	1	2,93
	09:00	17,78	17,77	0,01	1				1	1	4,35
	10:00	16,88	16,86	0,02	1				1	1	3,52
	11:00	15,24	15,21	0,03	1				1	1	1,80
	12:00	15,33	15,29	0,04	1				1	1	1,91
	13:00	15,19	15,16	0,04	1				1	1	1,78
	14:00	15,30	15,29	0,01	1				1	1	1,86
	15:00	16,78	16,78	0,00	1				1	1	3,29
	16:00	17,56	17,56	0,00	1				1	1	4,13
	17:00	17,84	17,84	0,00	1			1	1	1	2,89
	18:00	19,90	19,84	0,06	1			1	1	1	3,27
	19:00	20,96	20,84	0,12	1			1	1	1	4,39
	20:00	20,35	20,15	0,20	1			1	1	1	3,82
	21:00	18,72	18,48	0,23	1			1	1	1	2,23
	22:00	16,91	16,65	0,26				1	1	1	3,32
	23:00	15,12	14,80	0,31				1	1	1	2,75

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 01:40 - 01:55 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Στο διάστημα 10:45 - 15:30 σημειώθηκε γενική διακοπή στο νησί Φούρνοι.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης