

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	8,88	7,33	1,55	1			1			1,62
	01:00	8,33	7,28	1,04	1			1			1,06
	02:00	8,25	7,20	1,05	1			1			0,98
	03:00	8,19	7,28	0,91	1			1			0,91
	04:00	8,01	7,25	0,76	1			1			0,76
	05:00	8,05	7,29	0,76	1			1			0,76
	06:00	8,60	7,33	1,27	1			1			1,29
	07:00	10,06	7,83	2,24	1			1			2,75
	08:00	11,22	8,57	2,65	1			1			3,83
	09:00	12,02	9,02	3,01	1			1			4,21
	10:00	11,90	9,68	2,22	1			1			4,17
	11:00	11,43	10,28	1,15	1			1			3,95
	12:00	12,20	11,02	1,18	1	1					3,84
	13:00	11,98	11,52	0,46	1	1					3,75
	14:00	11,26	10,45	0,81	1	1					3,05
	15:00	10,19	9,17	1,02	1	1					1,91
	16:00	10,34	9,47	0,88	1	1					2,09
	17:00	11,37	10,62	0,75	1	1					3,08
	18:00	13,50	12,99	0,51	1	1		1			3,76
	19:00	14,91	14,78	0,14	1	1		1			3,50
	20:00	14,69	14,69	0,00	1	1		1			3,26
	21:00	13,84	13,83	0,01	1	1		1			2,47
	22:00	12,45	12,27	0,18	1	1		1			1,84
	23:00	10,89	10,07	0,82	1	1		1			2,84

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης