

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	9,86	7,27	2,59			1		1		2,17
	01:00	9,25	7,32	1,93			1		1		1,55
	02:00	8,93	7,35	1,58			1		1		1,11
	03:00	8,84	7,37	1,47			1		1		1,03
	04:00	8,75	7,36	1,39			1		1		0,90
	05:00	9,07	7,39	1,69			1		1		1,17
	06:00	9,69	7,31	2,38			1		1		1,75
	07:00	10,72	7,50	3,22			1		1		2,79
	08:00	11,75	7,50	4,24			1		1		3,78
	09:00	12,46	8,07	4,39			1		1		4,08
	10:00	11,80	7,65	4,15			1		1		3,85
	11:00	11,04	7,37	3,67			1		1		3,19
	12:00	11,52	7,35	4,17				1	1		3,77
	13:00	12,10	7,83	4,27				1	1		4,05
	14:00	11,31	7,03	4,28				1	1		3,75
	15:00	9,73	6,72	3,01				1	1		2,30
	16:00	9,58	7,32	2,26			1		1		1,64
	17:00	10,40	7,46	2,94			1		1		2,49
	18:00	11,65	7,72	3,93			1		1		3,66
	19:00	13,23	8,69	4,54			1		1		4,45
	20:00	15,42	10,35	5,07			1		1		5,29
	21:00	14,77	10,57	4,19		1	1		1		5,08
	22:00	13,01	9,31	3,69		1	1		1		3,94
	23:00	11,43	7,54	3,88			1		1		3,54

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης