

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	11,44	9,42	2,02			1		1		3,22
	01:00	10,57	9,03	1,54			1		1		3,22
	02:00	10,18	8,58	1,60			1		1		2,82
	03:00	10,00	8,63	1,36			1		1		2,70
	04:00	9,96	8,59	1,37			1		1		2,65
	05:00	10,00	8,42	1,59			1		1		2,67
	06:00	10,56	9,48	1,08			1		1		3,21
	07:00	12,34	11,55	0,78		1			1		2,39
	08:00	13,19	12,56	0,63		1		1	1		2,71
	09:00	13,82	13,28	0,54		1		1	1		3,32
	10:00	13,61	13,07	0,55		1		1	1		3,14
	11:00	13,54	13,09	0,45		1		1	1		3,11
	12:00	13,24	12,26	0,98		1		1	1		2,73
	13:00	12,92	11,98	0,94		1		1	1		2,44
	14:00	13,14	12,33	0,82		1		1	1		2,31
	15:00	12,36	11,64	0,72		1		1	1		1,22
	16:00	12,19	11,32	0,87		1		1	1		1,50
	17:00	13,10	11,65	1,45		1		1	1		2,37
	18:00	14,71	13,01	1,70		1		1	1		4,06
	19:00	15,56	13,26	2,30		1		1	1		4,92
	20:00	16,55	14,32	2,22		1		1	1		5,66
	21:00	16,64	14,70	1,93		1		1	1		5,79
	22:00	14,84	12,53	2,32		1		1	1		4,29
	23:00	13,15	11,25	1,90		1		1	1		2,38

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης