

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,50	7,56	3,94				1	1		3,96
	01:00	10,62	7,01	3,61				1	1		3,70
	02:00	10,65	7,00	3,65				1	1		3,72
	03:00	10,21	6,69	3,52				1	1		3,57
	04:00	10,13	6,77	3,35				1	1		3,54
	05:00	10,41	7,07	3,34				1	1		3,64
	06:00	11,57	7,84	3,73				1	1		4,03
	07:00	13,57	9,32	4,24				1	1		4,55
	08:00	14,14	9,53	4,61					1	1	4,84
	09:00	14,44	10,05	4,39					1	1	4,97
	10:00	13,38	9,52	3,86					1	1	4,11
	11:00	12,50	9,35	3,15					1	1	3,21
	12:00	13,01	9,61	3,40					1	1	3,70
	13:00	13,34	9,94	3,40					1	1	4,05
	14:00	13,89	10,00	3,89					1	1	4,60
	15:00	14,86	10,46	4,40					1	1	5,11
	16:00	15,52	10,97	4,55					1	1	5,43
	17:00	16,30	11,61	4,68					1	1	5,68
	18:00	17,85	12,75	5,10		1				1	6,22
	19:00	17,94	12,61	5,32		1				1	6,27
	20:00	17,84	12,09	5,75		1				1	6,25
	21:00	16,78	11,53	5,25		1				1	5,89
	22:00	15,03	10,50	4,53		1				1	4,83
	23:00	13,07	8,66	4,41		1			1		4,47

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης