

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	9,89	8,78	1,10	1			1			2,63
	01:00	9,26	8,33	0,93	1			1			1,98
	02:00	9,08	8,26	0,82	1	1					1,00
	03:00	8,68	8,25	0,43	1	1					0,45
	04:00	8,39	8,20	0,18	1	1					0,17
	05:00	8,42	8,24	0,18	1	1					0,19
	06:00	9,19	8,62	0,57	1	1					0,93
	07:00	9,54	8,84	0,69	1	1					1,28
	08:00	9,75	8,44	1,30	1	1					1,48
	09:00	10,58	8,25	2,32	1	1					2,32
	10:00	10,82	8,22	2,61	1	1					2,55
	11:00	12,50	9,29	3,21	1	1					3,59
	12:00	13,13	10,79	2,34	1					1	2,89
	13:00	11,96	10,16	1,79	1					1	1,68
	14:00	13,98	10,86	3,12	1					1	3,70
	15:00	13,36	10,63	2,73	1					1	3,11
	16:00	13,35	10,55	2,79	1					1	3,07
	17:00	14,44	11,68	2,76	1					1	4,13
	18:00	16,00	14,79	1,21	1				1	1	4,37
	19:00	16,64	15,80	0,84	1				1	1	3,22
	20:00	16,16	14,81	1,35	1				1	1	2,75
	21:00	14,82	13,56	1,26	1				1	1	1,46
	22:00	13,20	10,88	2,32	1				1	1	2,75
	23:00	11,74	8,79	2,94	1				1		4,11

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης