

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 29 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	10,18	7,42	2,76			1		1		2,28
	01:00	9,41	7,33	2,08			1		1		1,50
	02:00	9,07	7,35	1,72			1		1		1,16
	03:00	8,92	7,32	1,60			1		1		1,04
	04:00	9,00	7,33	1,67			1		1		1,19
	05:00	9,22	7,37	1,85			1		1		1,46
	06:00	9,76	7,40	2,36			1		1		1,89
	07:00	11,39	7,72	3,68			1		1		3,54
	08:00	12,11	7,82	4,30			1		1		4,05
	09:00	13,23	8,56	4,67			1	1			4,43
	10:00	12,34	7,89	4,45			1	1			4,13
	11:00	11,34	7,52	3,82			1	1			3,58
	12:00	11,20	7,67	3,53			1	1			3,37
	13:00	11,42	7,93	3,49			1	1			3,07
	14:00	10,74	7,40	3,35			1	1			2,91
	15:00	10,07	6,83	3,23				1	1		2,79
	16:00	9,85	6,60	3,25				1	1		2,97
	17:00	10,64	7,00	3,64				1	1		3,53
	18:00	12,34	8,05	4,29				1	1		4,12
	19:00	13,73	8,88	4,85			1		1		4,60
	20:00	15,58	10,30	5,28		1	1		1		5,05
	21:00	15,12	11,47	3,65			1	1	1		3,66
	22:00	13,42	10,76	2,66			1	1	1		2,61
	23:00	11,84	8,56	3,28				1	1		3,05

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 19:20 έως 21:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης