

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	11,56	8,33	3,22				1	1		3,43
	01:00	10,80	7,93	2,88				1	1		3,63
	02:00	10,33	7,28	3,05				1	1		3,47
	03:00	10,20	7,45	2,74				1	1		3,42
	04:00	10,06	8,15	1,91				1	1		3,44
	05:00	10,14	8,76	1,38				1	1		3,50
	06:00	11,00	10,16	0,84		1		1	1		1,56
	07:00	12,60	11,11	1,49		1		1	1		1,93
	08:00	13,31	12,12	1,19		1		1	1		2,76
	09:00	13,67	12,18	1,49		1		1	1		3,09
	10:00	13,35	11,60	1,75		1		1	1		2,78
	11:00	13,28	11,19	2,09		1			1		2,70
	12:00	13,52	11,35	2,17		1			1		4,28
	13:00	13,70	11,74	1,96		1			1		4,27
	14:00	13,30	11,34	1,96			1	1	1		2,42
	15:00	12,41	10,69	1,71			1	1	1		1,51
	16:00	12,35	10,55	1,81			1	1	1		1,39
	17:00	13,28	10,60	2,68			1	1	1		2,28
	18:00	14,79	11,09	3,70			1	1	1		3,83
	19:00	15,76	11,54	4,22			1	1	1		4,97
	20:00	16,90	12,72	4,18			1	1	1		5,81
	21:00	16,66	13,13	3,53			1	1	1		5,75
	22:00	14,92	12,48	2,44			1	1	1		4,41
	23:00	13,14	11,23	1,90			1	1	1		2,82

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης