

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,28	8,12	3,15				1	1		3,05
	01:00	10,23	7,27	2,96				1	1		3,09
	02:00	10,29	6,70	3,59				1	1		3,60
	03:00	9,89	6,45	3,44				1	1		3,45
	04:00	9,67	6,26	3,41				1	1		3,34
	05:00	10,04	6,55	3,49				1	1		3,51
	06:00	11,12	7,22	3,90				1	1		3,89
	07:00	12,78	8,30	4,48				1	1		4,46
	08:00	13,55	8,71	4,84				1	1		4,75
	09:00	14,13	9,11	5,01				1	1		4,94
	10:00	14,97	9,49	5,48				1	1		5,43
	11:00	15,53	9,32	6,21	1				1		6,20
	12:00	15,10	9,12	5,98	1				1		6,04
	13:00	15,17	9,52	5,65	1				1		6,06
	14:00	15,38	9,95	5,43	1				1		6,15
	15:00	16,43	13,58	2,85	1					1	5,44
	16:00	16,90	12,30	4,60	1					1	5,91
	17:00	18,56	17,04	1,52	1				1	1	5,73
	18:00	19,84	19,48	0,36	1				1	1	6,42
	19:00	19,95	18,65	1,30	1				1	1	6,53
	20:00	19,38	18,72	0,65	1				1	1	5,99
	21:00	18,06	18,00	0,06	1				1	1	4,68
	22:00	16,15	15,69	0,46	1				1	1	2,77
	23:00	13,91	13,24	0,67	1				1	1	1,98

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης