

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	10,51	7,39	3,11				1	1		3,55
	01:00	9,73	6,64	3,09				1	1		2,92
	02:00	9,48	6,50	2,98				1	1		2,55
	03:00	9,36	6,50	2,86				1	1		2,48
	04:00	9,25	6,84	2,41				1	1		2,43
	05:00	9,49	6,82	2,67				1	1		2,68
	06:00	10,00	6,75	3,25				1	1		3,13
	07:00	11,66	7,62	4,04				1	1		3,89
	08:00	12,34	8,01	4,33				1	1		4,12
	09:00	12,59	8,01	4,58				1	1		4,18
	10:00	12,55	8,23	4,32				1	1		4,23
	11:00	12,15	8,16	3,99				1	1		4,10
	12:00	12,59	8,48	4,11				1	1		4,22
	13:00	13,07	8,48	4,59				1	1		4,37
	14:00	12,42	8,00	4,42				1	1		4,15
	15:00	12,41	8,05	4,37				1	1		4,12
	16:00	12,84	8,28	4,56				1	1		4,27
	17:00	13,69	9,00	4,69				1	1		4,34
	18:00	14,48	10,16	4,32					1	1	4,61
	19:00	15,66	10,74	4,92					1	1	5,32
	20:00	16,85	12,89	3,97					1	1	5,67
	21:00	15,93	13,73	2,21			1		1	1	2,29
	22:00	14,14	12,25	1,89			1	1	1		1,75
	23:00	12,58	10,49	2,09			1	1	1		1,53

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης