

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	11,62	9,88	1,73			1		1		4,01
	01:00	10,81	9,78	1,03			1		1		3,49
	02:00	10,39	9,15	1,23			1		1		3,05
	03:00	10,04	8,73	1,31			1		1		2,68
	04:00	10,14	8,76	1,39			1		1		2,78
	05:00	10,23	8,19	2,03			1		1		2,82
	06:00	10,95	8,85	2,10			1		1		3,50
	07:00	12,68	10,01	2,66			1		1		4,36
	08:00	13,70	10,98	2,72			1		1		4,40
	09:00	14,37	11,93	2,44					1	1	4,86
	10:00	13,90	12,39	1,50					1	1	4,48
	11:00	14,29	13,33	0,96					1	1	4,54
	12:00	14,25	13,50	0,75		1	1		1		2,54
	13:00	14,24	13,50	0,74		1	1		1		2,80
	14:00	13,28	11,83	1,45		1	1		1		2,26
	15:00	12,77	11,30	1,47			1	1	1		2,24
	16:00	12,96	11,79	1,17			1	1	1		2,36
	17:00	14,36	13,73	0,63			1	1	1		3,88
	18:00	15,53	15,17	0,36			1	1	1		4,96
	19:00	16,91	16,76	0,15		1	1	1	1		3,49
	20:00	17,10	16,29	0,81		1	1		1		2,53
	21:00	16,05	14,88	1,17		1	1		1		3,78
	22:00	14,23	13,15	1,08		1	1		1		2,83
	23:00	12,72	11,18	1,55		1	1		1		3,25

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης