

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,81	10,81	1,00					1	1	2,53
	01:00	10,90	10,65	0,25					1	1	1,60
	02:00	11,05	10,79	0,26			8		1	1	1,76
	03:00	10,63	10,43	0,20			4		1	1	1,35
	04:00	10,35	10,26	0,10			G4		1	1	1,06
	05:00	10,76	10,76	0,00					1	1	1,45
	06:00	11,90	11,90	0,00					1	1	2,56
	07:00	13,86	13,86	0,00					1	1	4,46
	08:00	14,18	14,18	0,00	1					1	3,70
	09:00	13,28	13,28	0,00	1					1	3,00
	10:00	13,43	13,43	0,00	1					1	3,13
	11:00	12,19	12,19	0,00	1					1	1,94
	12:00	10,82	10,81	0,01	1					1	0,57
	13:00	10,27	10,24	0,03	1					1	0,11
	14:00	12,04	11,94	0,10	1					1	1,78
	15:00	13,13	12,97	0,16	1					1	2,81
	16:00	14,60	14,14	0,46	1					1	4,31
	17:00	15,97	15,47	0,50	1					1	4,73
	18:00	18,01	17,61	0,41	1				1	1	4,58
	19:00	18,68	17,13	1,54	1				1	1	5,26
	20:00	18,02	15,99	2,03	1				1	1	4,64
	21:00	16,86	14,24	2,62	1				1	1	3,46
	22:00	15,35	12,81	2,54	1				1	1	3,18
	23:00	13,62	11,45	2,17	1				1	1	3,12

Στο διάστημα 11:30 - 14:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Κατά το διάστημα 22:30 έως 23:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης