

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	11,19	10,80	0,38	1			1			2,41
	01:00	10,04	9,72	0,32	1			1			2,77
	02:00	9,92	9,44	0,48	1			1			2,64
	03:00	9,60	8,86	0,74	1			1			2,32
	04:00	9,45	8,91	0,54	1			1			2,17
	05:00	9,48	8,60	0,88	1			1			2,18
	06:00	10,62	9,49	1,13	1			1			3,31
	07:00	11,95	10,84	1,12	1			1			3,77
	08:00	12,19	11,73	0,46	1	1		1			0,76
	09:00	11,81	11,54	0,27	1	1		1			0,43
	10:00	11,75	11,52	0,24	1	1		1			0,36
	11:00	13,10	12,01	1,10	1	1		1			1,68
	12:00	14,03	12,77	1,26	1	1		1			2,61
	13:00	14,32	12,32	2,00	1	1		1			2,91
	14:00	14,39	13,16	1,23	1	1		1			2,98
	15:00	13,44	13,20	0,24	1	1		1			2,08
	16:00	12,68	12,54	0,14	1	1		1			1,27
	17:00	13,17	12,54	0,62	1	1		1			1,75
	18:00	13,90	12,35	1,54	1	1		1			2,48
	19:00	15,50	12,41	3,09	1	1		1			4,07
	20:00	16,79	13,30	3,49	1	1		1			5,35
	21:00	15,99	12,05	3,94	1	1		1			4,62
	22:00	14,26	12,22	2,04	1	1		1			2,89
	23:00	12,41	11,76	0,64	1	1		1			1,15

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης