

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 31 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	11,41	9,30	2,10			1		1		2,90
	01:00	10,65	7,92	2,73			1		1		3,09
	02:00	10,31	8,06	2,25			1		1		2,80
	03:00	10,13	7,96	2,17			1		1		2,62
	04:00	10,10	7,59	2,51			1		1		2,61
	05:00	10,05	7,77	2,28			1		1		2,52
	06:00	10,52	7,95	2,57			1		1		2,99
	07:00	11,81	8,41	3,40			1		1		3,98
	08:00	13,43	9,87	3,56			1		1		4,54
	09:00	14,90	11,60	3,30			1	1	1		4,20
	10:00	14,56	11,32	3,24			1	1	1		3,78
	11:00	14,78	11,67	3,11			1	1	1		4,05
	12:00	15,00	12,26	2,74			1	1	1		4,30
	13:00	15,25	12,22	3,03			1	1	1		4,53
	14:00	14,49	12,61	1,88			1	1	1		3,89
	15:00	13,30	11,38	1,92			1	1	1		2,68
	16:00	13,85	11,84	2,01			1	1	1		3,20
	17:00	15,03	14,69	0,35			1	1	1		4,60
	18:00	15,54	15,37	0,17			1	1	1		5,05
	19:00	16,49	16,06	0,43		1	1		1		2,20
	20:00	16,52	14,16	2,35		1	1		1		4,12
	21:00	16,05	13,07	2,99		1	1		1		4,56
	22:00	14,31	11,63	2,67		1	1		1		2,79
	23:00	12,99	9,19	3,81			1		1		4,41

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης