

ΗΣ ΣΑΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000					
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140					
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	9,15	8,18	0,97						1	2,82	1,19	1,92	74%	955
	01:00	7,78	6,56	1,22						1	4,44	1,65	2,64	60%	769
	02:00	8,44	6,73	1,71						1	4,27	2,29	2,84	61%	787
	03:00	8,48	7,03	1,46						1	3,97	2,37	2,68	64%	819
	04:00	8,23	6,95	1,28						1	4,05	2,10	2,45	63%	811
	05:00	8,52	7,23	1,29						1	3,77	2,35	2,70	66%	842
	06:00	8,81	7,44	1,37						1	3,56	2,63	3,18	68%	865
	07:00	9,71	8,21	1,50						1	2,79	3,07	3,60	75%	959
	08:00	9,64	8,17	1,47						1	2,83	3,14	3,51	74%	954
	09:00	9,32	7,87	1,46						1	3,13	3,07	3,42	72%	916
	10:00	9,06	7,81	1,24						1	3,19	2,96	3,28	71%	910
	11:00	8,63	7,28	1,35						1	3,72	2,61	2,97	66%	847
	12:00	8,70	7,61	1,09						1	3,39	2,60	2,98	69%	886
	13:00	9,00	7,73	1,26						1	3,27	2,90	3,15	70%	900
	14:00	8,84	7,48	1,37						1	3,52	2,76	3,04	68%	870
	15:00	8,72	7,59	1,13						1	3,41	2,60	2,94	69%	883
	16:00	9,78	8,77	1,01						1	2,23	2,15	2,28	80%	1.034
	17:00	11,19	10,11	1,08					1	1	6,89	1,86	1,95	59%	1.195
	18:00	13,26	12,46	0,80					1	1	4,54	3,86	4,00	73%	1.462
	19:00	14,08	12,72	1,36					1	1	4,28	4,78	4,99	75%	1.494
	20:00	13,76	12,48	1,27					1	1	4,52	4,53	4,76	73%	1.464
	21:00	13,03	11,99	1,04					1	1	5,01	3,80	3,93	71%	1.405
	22:00	11,93	11,06	0,86					1	1	5,94	2,70	2,79	65%	1.298
	23:00	10,59	9,80	0,79	1				1		4,45	2,31	2,39	69%	1.775
		238,64 MWh										ΑΩΛ: 7,57		25.103 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης