

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000						
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140						
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	9,48	8,84	0,64	1				1		5,41	2,24	2,30	62%	1.102	
	01:00	8,67	8,25	0,42	1				1		6,00	1,42	1,53	58%	1.038	
	02:00	8,70	8,25	0,44	1				1		6,00	1,47	1,60	58%	1.038	
	03:00	8,42	7,96	0,45	1				1		6,29	1,18	1,32	56%	1.006	
	04:00	8,13	7,52	0,60	1				1		6,73	0,86	1,06	53%	959	
	05:00	8,16	7,56	0,60	1				1		6,69	0,93	1,11	53%	963	
	06:00	8,30	7,63	0,67	1				1		6,62	1,06	1,20	54%	971	
	07:00	8,78	7,98	0,81	1				1		6,27	1,51	1,62	56%	1.008	
	08:00	9,13	8,42	0,71	1				1		5,83	1,82	1,94	59%	1.057	
	09:00	9,31	8,64	0,67	1				1		5,61	2,04	2,17	61%	1.080	
	10:00	9,19	8,58	0,60	1				1		5,67	1,97	2,06	60%	1.074	
	11:00	8,82	8,18	0,64	1				1		6,07	1,55	1,71	57%	1.030	
	12:00	9,33	8,33	0,99	1				1		5,92	2,03	2,13	58%	1.047	
	13:00	9,36	8,46	0,91	1				1		5,79	2,09	2,25	59%	1.060	
	14:00	9,16	8,08	1,08	1				1		6,17	1,91	2,07	57%	1.019	
	15:00	8,72	7,82	0,90	1				1		6,43	1,47	1,66	55%	991	
	16:00	9,22	7,75	1,47	1				1		6,50	2,06	2,24	54%	983	
	17:00	9,88	7,98	1,90	1				1		6,27	2,36	3,27	56%	1.008	
	18:00	11,66	9,04	2,61	1				1		5,21	3,15	4,36	63%	1.125	
	19:00	13,25	10,25	2,99	1				1		4,00	3,67	4,87	72%	1.262	
	20:00	13,03	10,78	2,26	1				1		3,47	3,54	4,73	76%	1.324	
	21:00	11,39	8,86	2,53	1				1		5,39	3,09	4,28	62%	1.105	
	22:00	10,06	7,58	2,48	1				1		6,67	2,88	3,58	53%	965	
	23:00	9,35	7,46	1,89							1	3,54	2,20	2,52	68%	1.432
		229,49 MWh											ΑΩΛ: 5,54			25.648 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης