

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000						
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140						
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	8,25	6,16	2,09						1	4,84	2,36	2,69	56%	728	
	01:00	8,09	6,10	1,99						1	4,90	2,25	2,22	55%	722	
	02:00	8,28	6,14	2,14						1	4,86	2,23	2,15	56%	726	
	03:00	8,04	6,14	1,90						1	4,86	1,99	1,91	56%	726	
	04:00	7,85	6,15	1,70						1	4,85	1,79	1,72	56%	727	
	05:00	7,82	6,17	1,65						1	4,83	1,74	1,66	56%	729	
	06:00	5,84	4,79	1,05						1	6,21	1,29	1,25	44%	592	
	07:00	1,64	1,31	0,33		1					6,94	0,68	0,11	16%	764	
	08:00	10,16	9,11	1,04		1			1		5,14	1,39	1,52	64%	1.697	
	09:00	9,76	7,92	1,84		1			1		6,33	2,23	2,46	56%	1.002	
	10:00	9,79	7,92	1,87		1			1		6,33	2,20	2,49	56%	1.002	
	11:00	9,90	7,93	1,97		1			1		6,32	2,36	2,62	56%	1.003	
	12:00	9,28	7,43	1,85		1			1		6,82	2,08	2,03	52%	949	
	13:00	9,10	7,28	1,81		1			1		6,97	1,90	1,84	51%	933	
	14:00	8,55	7,25	1,30		1			1		7,00	1,33	1,32	51%	929	
	15:00	7,95	7,19	0,76	1				1		7,06	0,77	0,77	50%	1.486	
	16:00	8,71	7,52	1,20	1				1		6,73	1,56	1,68	53%	958	
	17:00	9,58	7,43	2,16	1				1		6,82	2,16	3,24	52%	948	
	18:00	10,85	7,83	3,01	1				1		6,42	3,10	4,17	55%	992	
	19:00	11,98	8,67	3,31	1				1		5,58	3,67	4,52	61%	1.083	
	20:00	11,60	8,44	3,16	1				1		5,81	3,56	4,40	59%	1.058	
	21:00	10,81	8,14	2,67	1				1		6,11	3,28	4,10	57%	1.026	
	22:00	9,80	7,54	2,26				1	1		4,46	2,75	3,45	63%	1.464	
	23:00	8,62	6,70	1,92				1	1		5,30	2,38	3,12	56%	811	
		212,25 MWh											ΑΩΛ: 5,84	23.055 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γενική διακοπή το διάστημα 06:45 έως 07:45 λόγω σφάλματος της γραμμής P-220. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης