

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000						
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,37	12,12	1,25	1					1	7,13	2,19	2,20	63%	1.475	
	01:00	12,10	11,26	0,84	1					1	7,99	1,87	1,82	59%	1.381	
	02:00	12,51	11,99	0,52	1					1	7,26	2,35	2,26	62%	1.461	
	03:00	12,16	11,88	0,28	1					1	7,37	1,99	1,90	62%	1.449	
	04:00	11,72	11,53	0,19	1					1	7,72	1,48	1,47	60%	1.410	
	05:00	11,94	11,47	0,47	1					1	7,78	1,67	1,63	60%	1.404	
	06:00	13,25	12,88	0,37	1					1	6,37	3,07	2,95	67%	1.560	
	07:00	16,29	15,47	0,83	1					1	3,78	5,15	4,91	80%	1.876	
	08:00	17,91	16,97	0,94	1				1	1	8,28	4,64	4,46	67%	2.610	
	09:00	19,60	18,76	0,84	1				1	1	6,49	6,69	6,19	74%	2.256	
	10:00	19,73	17,55	2,18	1				1	1	7,70	6,75	6,31	69%	2.112	
	11:00	19,75	17,61	2,14	1				1	1	7,64	6,70	6,34	70%	2.119	
	12:00	20,00	16,68	3,33	1				1	1	8,57	6,95	6,62	66%	2.012	
	13:00	19,92	15,74	4,18	1				1	1	9,51	6,80	6,49	62%	1.908	
	14:00	19,73	14,55	5,18	1				1	1	10,70	6,54	6,31	58%	1.780	
	15:00	20,05	15,36	4,69	1				1	1	9,89	6,91	6,63	61%	1.867	
	16:00	20,05	15,47	4,58	1				1	1	9,78	6,93	6,64	61%	1.879	
	17:00	19,96	17,64	2,33	1				1	1	7,61	6,99	6,54	70%	2.122	
	18:00	21,68	21,08	0,60	1	1			1	1	12,42	4,90	4,65	63%	3.155	
	19:00	21,91	20,57	1,34	1	1			1	1	12,93	4,57	4,38	61%	2.535	
	20:00	21,22	20,20	1,02	1	1			1	1	13,30	4,10	3,93	60%	2.494	
	21:00	19,66	18,49	1,16	1	1			1	1	15,01	2,64	2,57	55%	2.310	
	22:00	17,47	15,67	1,81	1	1			1	1	17,83	3,23	3,38	47%	2.008	
	23:00	15,05	11,36	3,70					1	1	5,64	4,95	4,75	67%	1.331	
		417,05 MWh											ΑΩΛ: 12,58			46.512 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης