

ΗΣ ΣΑΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη, 27 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000					
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140					
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	11,36	7,45	3,91			1	1	1		12,80	4,08	3,58	37%	994
	01:00	10,51	6,59	3,92				1	1		5,41	3,97	3,44	55%	799
	02:00	10,22	6,54	3,68				1	1		5,46	3,69	3,33	55%	794
	03:00	9,96	6,64	3,32				1	1		5,36	3,36	3,12	55%	804
	04:00	10,01	6,85	3,16				1	1		5,15	3,44	3,22	57%	826
	05:00	10,03	6,93	3,11				1	1		5,07	3,48	3,29	58%	834
	06:00	10,91	7,51	3,40				1	1		4,49	4,06	3,59	63%	896
	07:00	12,68	8,64	4,04			1	1	1		11,61	4,65	4,16	43%	1.689
	08:00	13,34	8,73	4,62			1		1		5,52	4,96	4,47	61%	1.090
	09:00	13,51	9,20	4,32			1		1		5,05	4,96	4,54	65%	1.142
	10:00	13,34	9,20	4,14			1		1		5,05	4,77	4,52	65%	1.142
	11:00	13,01	9,17	3,84			1		1		5,08	4,62	4,43	64%	1.139
	12:00	13,31	9,29	4,02			1		1		4,96	4,71	4,51	65%	1.152
	13:00	13,29	9,76	3,53			1		1		4,49	4,73	4,53	69%	1.206
	14:00	12,62	9,58	3,04			1		1		4,67	4,52	4,33	67%	1.185
	15:00	11,68	9,08	2,60			1		1		5,17	4,16	3,99	64%	1.129
	16:00	11,70	8,75	2,95			1		1		5,50	4,17	3,99	61%	1.092
	17:00	12,59	9,25	3,34			1		1		5,00	4,47	4,28	65%	1.148
	18:00	14,04	9,63	4,41			1		1		4,62	4,96	4,76	68%	1.191
	19:00	15,17	10,02	5,16			1		1		4,23	5,43	5,14	70%	1.235
	20:00	16,36	11,64	4,72			1	1	1		8,61	5,81	5,58	57%	2.011
	21:00	16,56	12,06	4,50			1	1	1		8,19	5,87	5,58	60%	1.492
	22:00	14,64	11,27	3,37			1	1	1		8,98	4,19	3,86	56%	1.407
	23:00	12,94	10,37	2,57			1	1	1		9,88	2,77	2,65	51%	1.311
		303,79 MWh											ΑΩΛ: 12,09	27.708 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Κατά το διάστημα 23:05 - 23:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης