

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	1,57	1,12	0,45			1	1								0,45	0,45
	01:00	1,53	1,11	0,41			1	1								0,41	0,41
	02:00	1,47	1,12	0,35			1	1								0,35	0,35
	03:00	1,33	1,11	0,21			1	1								0,21	0,21
	04:00	1,34	1,11	0,23			1	1								0,23	0,23
	05:00	1,42	1,13	0,29			1	1								0,29	0,29
	06:00	1,62	1,12	0,50			1	1								0,50	0,49
	07:00	1,66	1,12	0,54			1	1								0,54	0,54
	08:00	1,75	1,16	0,59			1	1								0,59	0,60
	09:00	2,02	1,31	0,70			1	1								0,70	0,70
	10:00	2,26	1,47	0,79			1	1								0,79	0,79
	11:00	2,23	1,66	0,57			1	1								0,58	0,57
	12:00	2,15	1,52	0,63			1	1								0,63	0,65
	13:00	2,30	1,69	0,61	1		1	1								0,61	0,62
	14:00	2,42	1,67	0,76	1		1	1								0,76	0,75
	15:00	2,30	1,68	0,61	1		1	1								0,62	0,61
	16:00	2,32	1,68	0,64	1		1	1								0,64	0,65
	17:00	2,33	1,69	0,64	1		1	1								0,64	0,64
	18:00	2,55	1,71	0,85	1		1	1								0,84	0,85
	19:00	2,75	1,79	0,96	1		1	1								0,96	0,96
	20:00	2,61	1,71	0,90	1		1	1								0,90	0,90
	21:00	2,29	1,67	0,61	1		1	1								0,62	0,61
	22:00	2,08	1,66	0,41	1		1	1								0,42	0,40
	23:00	1,93	1,67	0,26	1		1	1								0,26	0,25

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης