

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	2,13	1,91	0,22				1		1	1					0,45	0,45
	01:00	1,99	1,99	0,01				1		1	1					0,32	0,32
	02:00	1,93	1,78	0,15				1		1	1					0,25	0,26
	03:00	1,90	1,58	0,32				1			1					0,65	0,67
	04:00	1,90	1,73	0,17				1			1					0,66	0,66
	05:00	1,78	1,27	0,51				1			1					0,60	0,57
	06:00	1,86	1,23	0,63				1		1						0,64	0,65
	07:00	1,99	1,30	0,69				1		1						0,70	0,69
	08:00	2,21	1,49	0,72				1		1						0,72	0,69
	09:00	2,24	1,74	0,51	1								1	1		0,51	0,50
	10:00	2,56	1,82	0,74	1								1	1		0,74	0,71
	11:00	2,57	1,97	0,60	1				1					1		0,60	0,83
	12:00	2,56	1,96	0,60					1		1			1		0,60	0,87
	13:00	2,42	1,82	0,60					1		1			1		0,60	0,69
	14:00	2,38	1,79	0,60					1		1			1		0,60	0,70
	15:00	2,33	1,73	0,60					1		1			1		0,60	0,65
	16:00	2,29	1,73	0,56					1		1			1		0,60	0,61
	17:00	2,26	1,88	0,38					1		1			1		0,60	0,53
	18:00	2,42	2,30	0,12					1		1			1		0,60	0,73
	19:00	2,57	2,35	0,22					1		1			1		0,82	0,79
	20:00	2,84	2,30	0,53				1	1		1			1		0,57	0,58
	21:00	2,87	2,27	0,59				1	1		1			1		0,61	0,62
	22:00	2,68	1,92	0,75				1	1		1					0,75	0,78
	23:00	2,46	1,69	0,77				1	1		1					0,77	0,78

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης