

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	2,03	1,99	0,05				1	1					1		0,35	0,37
	01:00	1,89	1,86	0,03				1	1					1		0,22	0,28
	02:00	1,79	1,77	0,02				1	1							0,62	0,63
	03:00	1,76	1,74	0,03				1	1							0,62	0,62
	04:00	1,75	1,68	0,07				1	1							0,61	0,61
	05:00	1,74	1,67	0,07				1	1							0,60	0,60
	06:00	1,78	1,72	0,06				1	1							0,61	0,62
	07:00	1,85	1,71	0,14				1	1							0,64	0,65
	08:00	1,97	1,78	0,20				1	1							0,69	0,69
	09:00	2,06	1,90	0,16				1	1					1		0,52	0,51
	10:00	2,22	2,05	0,17				1	1					1		0,53	0,52
	11:00	2,30	2,09	0,21				1	1					1		0,62	0,61
	12:00	2,36	1,83	0,52				1	1					1		0,67	0,68
	13:00	2,37	2,29	0,09				1	1					1		0,69	0,69
	14:00	2,17	2,11	0,06				1	1					1		0,50	0,49
	15:00	2,17	1,97	0,20				1	1					1		0,50	0,50
	16:00	2,07	1,98	0,09				1	1					1		0,40	0,39
	17:00	2,15	2,12	0,02				1	1					1		0,48	0,47
	18:00	2,27	2,26	0,01				1	1					1		0,60	0,59
	19:00	2,46	2,43	0,03				1	1					1		0,77	0,77
	20:00	2,77	2,68	0,10				1	1					1		0,96	0,96
	21:00	2,74	2,53	0,21				1	1					1		0,96	0,96
	22:00	2,52	2,38	0,14				1	1					1		0,83	0,83
23:00	2,30	2,24	0,06				1	1					1		0,62	0,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης