

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	1,86	1,76	0,11				1	1								0,36	0,40
	01:00	1,74	1,73	0,01				1	1								0,60	0,59
	02:00	1,68	1,67	0,01				1	1								0,55	0,55
	03:00	1,65	1,65	0,00				1	1								0,52	0,52
	04:00	1,64	1,64	0,00				1	1								0,52	0,51
	05:00	1,64	1,64	0,00				1	1								0,51	0,51
	06:00	1,65	1,65	0,00				1	1								0,52	0,52
	07:00	1,72	1,72	0,00				1	1								0,58	0,58
	08:00	1,86	1,86	0,00				1	1								0,65	0,65
	09:00	1,98	1,96	0,02				1	1								0,69	0,69
	10:00	2,06	2,04	0,02				1	1							1	0,42	0,41
	11:00	2,04	2,03	0,01				1	1							1	0,36	0,36
	12:00	2,05	2,02	0,02				1	1							1	0,37	0,36
	13:00	2,00	1,98	0,03				1	1							1	0,33	0,32
	14:00	1,97	1,91	0,05				1	1							1	0,29	0,29
	15:00	1,82	1,75	0,07				1	1							1	0,14	0,14
	16:00	1,82	1,79	0,03				1	1							1	0,12	0,14
	17:00	2,04	1,98	0,06				1	1							1	0,36	0,36
	18:00	2,23	1,99	0,24				1	1							1	0,54	0,55
	19:00	2,36	1,89	0,47				1	1							1	0,67	0,68
	20:00	2,65	1,97	0,68				1	1							1	0,92	0,92
	21:00	2,61	1,71	0,90				1	1							1	0,90	0,90
	22:00	2,40	1,68	0,72				1	1							1	0,72	0,72
	23:00	2,19	1,67	0,51				1	1							1	0,52	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης