

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,42	1,31	0,10		1		1								0,19	0,21
	01:00	1,32	1,24	0,08		1		1								0,21	0,21
	02:00	1,33	1,26	0,07		1		1								0,20	0,21
	03:00	1,34	1,30	0,04		1		1								0,22	0,22
	04:00	1,40	1,33	0,07		1		1								0,28	0,28
	05:00	1,33	1,27	0,05		1		1								0,21	0,21
	06:00	1,29	1,18	0,11		1		1								0,17	0,17
	07:00	1,37	1,30	0,07		1		1								0,17	0,19
	08:00	1,54	1,52	0,02				1							1	0,35	0,33
	09:00	1,64	1,63	0,01			1	1							1	0,03	0,03
	10:00	1,65	1,63	0,02			1	1							1	0,04	0,03
	11:00	1,61	1,60	0,01		1	1								1	0,01	0,01
	12:00	1,43	1,42	0,00		1	1								1	0,00	0,00
	13:00	1,41	1,41	0,00		1	1								1	0,00	0,00
	14:00	1,50	1,50	0,00		1	1								1	0,02	0,02
	15:00	1,65	1,64	0,01		1	1								1	0,12	0,12
	16:00	1,67	1,66	0,01		1	1								1	0,14	0,14
	17:00	1,77	1,77	0,00		1	1								1	0,23	0,23
	18:00	2,11	2,11	0,00		1	1								1	0,58	0,58
	19:00	2,23	2,23	0,00		1	1								1	0,53	0,49
	20:00	2,27	2,27	0,00		1	1	1							1	0,19	0,18
	21:00	2,06	2,06	0,00		1	1	1							1	0,19	0,22
	22:00	1,89	1,89	0,00		1	1	1								0,37	0,36
	23:00	1,73	1,73	0,00		1	1	1								0,20	0,19

Η μονάδα G3 εντάσσεται δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης