

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100							
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560							
Ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	1,66	1,12	0,54			1	1									1,08	0,54	0,53	51%	361
	01:00	1,48	1,11	0,37			1	1									1,09	0,37	0,37	51%	360
	02:00	1,44	1,12	0,32			1	1									1,08	0,32	0,32	51%	362
	03:00	1,43	1,12	0,31			1	1									1,08	0,31	0,31	51%	362
	04:00	1,42	1,13	0,29			1	1									1,07	0,30	0,30	51%	363
	05:00	1,42	1,12	0,30			1	1									1,08	0,30	0,30	51%	363
	06:00	1,52	1,13	0,39			1	1									1,07	0,39	0,40	51%	365
	07:00	1,60	1,12	0,48			1	1									1,08	0,48	0,48	51%	362
	08:00	1,75	1,15	0,61			1	1									1,05	0,60	0,60	52%	369
	09:00	1,85	1,20	0,65			1	1									1,00	0,65	0,65	55%	385
	10:00	1,81	1,18	0,63			1	1									1,02	0,63	0,63	53%	378
	11:00	1,86	1,50	0,37				1							1		0,70	0,37	0,36	68%	476
	12:00	1,97	1,28	0,69				1	1						1		0,92	0,69	0,69	58%	408
	13:00	1,99	1,33	0,66					1						1		0,87	0,70	0,70	60%	421
	14:00	2,04	1,66	0,38				1	1								0,54	0,44	0,42	75%	522
	15:00	2,28	1,93	0,35	1			1	1								1,37	0,55	0,53	59%	622
	16:00	2,28	1,69	0,59	1			1	1	1							1,61	0,59	0,60	51%	545
	17:00	2,36	1,68	0,68	1			1	1								1,62	0,68	0,68	51%	543
	18:00	2,45	1,68	0,77	1			1	1								1,62	0,77	0,76	51%	543
	19:00	2,58	1,71	0,87	1			1	1	1							1,59	0,88	0,88	52%	551
	20:00	2,69	1,77	0,92	1			1	1	1							1,53	0,94	0,94	54%	570
	21:00	2,63	1,72	0,91	1			1	1	1							1,58	0,91	0,92	52%	554
	22:00	2,44	1,67	0,77	1			1	1	1							1,63	0,77	0,76	51%	540
	23:00	2,22	1,66	0,55	1			1	1								1,64	0,56	0,55	50%	539
		47,16 MWh														ΑΩΛ: 11,44		10.865 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης