

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	1,36	1,33	0,04			1	1								0,87	0,24	0,24	60%	421
	01:00	1,30	1,23	0,06			1	1								0,97	0,18	0,18	56%	394
	02:00	1,21	1,20	0,01			1	1								1,00	0,10	0,10	55%	385
	03:00	1,18	1,13	0,05			1	1								1,07	0,07	0,06	51%	364
	04:00	1,16	1,12	0,04			1	1	1							1,08	0,04	0,04	51%	362
	05:00	1,20	1,18	0,02			1	1								1,02	0,08	0,08	54%	379
	06:00	1,22	1,22	0,00			1	1								0,98	0,10	0,10	56%	392
	07:00	1,25	1,25	0,00			1	1								0,95	0,13	0,13	57%	400
	08:00	1,39	1,39	0,00			1	1	1							0,81	0,25	0,26	63%	438
	09:00	1,54	1,54	0,00				1							1	0,66	0,33	0,33	70%	489
	10:00	1,52	1,51	0,00				1							1	0,69	0,40	0,39	69%	474
	11:00	1,47	1,46	0,00				1							1	0,74	0,35	0,35	67%	460
	12:00	1,37	1,37	0,00				1	1						1	0,83	0,25	0,25	62%	435
	13:00	1,40	1,40	0,00				1							1	0,80	0,28	0,27	63%	441
	14:00	1,38	1,38	0,00				1							1	0,82	0,27	0,26	63%	437
	15:00	1,42	1,42	0,00				1							1	0,78	0,30	0,30	65%	448
	16:00	1,41	1,41	0,00				1	1						1	0,79	0,29	0,28	64%	445
	17:00	1,47	1,47	0,00				1							1	0,73	0,34	0,34	67%	462
	18:00	1,70	1,70	0,00				1							1	0,50	0,55	0,54	77%	525
	19:00	1,85	1,85	0,00			1	1							1	1,45	0,21	0,19	56%	599
	20:00	1,84	1,84	0,00			1	1							1	1,46	0,16	0,16	56%	590
	21:00	1,81	1,81	0,00			1	1							1	1,49	0,28	0,31	55%	579
	22:00	1,72	1,72	0,00			1	1								0,48	0,59	0,58	78%	532
	23:00	1,57	1,57	0,00			1	1								0,63	0,45	0,44	71%	488
		34,74 MWh														ΑΩΛ: 5,18		10.937 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης