

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100						
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωρταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	1,42	1,42	0,00			1	1								0,78	0,30	0,30	65%	448
	01:00	1,37	1,37	0,00			1	1								0,83	0,24	0,24	62%	432
	02:00	1,35	1,35	0,00			1	1								0,85	0,23	0,22	61%	427
	03:00	1,31	1,31	0,00			1	1								0,89	0,19	0,19	60%	416
	04:00	1,31	1,31	0,00			1	1								0,89	0,18	0,18	60%	416
	05:00	1,32	1,32	0,00			1	1								0,88	0,18	0,18	60%	419
	06:00	1,31	1,31	0,00			1	1								0,89	0,19	0,18	59%	416
	07:00	1,34	1,34	0,00			1	1								0,86	0,21	0,20	61%	424
	08:00	1,44	1,44	0,00				1							1	0,76	0,24	0,25	65%	460
	09:00	1,43	1,38	0,06				1							1	0,82	0,31	0,32	63%	435
	10:00	1,46	1,44	0,02				1							1	0,76	0,34	0,34	66%	454
	11:00	1,46	1,46	0,00				1							1	0,74	0,34	0,34	66%	458
	12:00	1,48	1,48	0,00				1							1	0,72	0,36	0,36	67%	465
	13:00	1,47	1,45	0,02				1							1	0,75	0,34	0,35	66%	455
	14:00	1,47	1,45	0,02				1							1	0,75	0,37	0,36	66%	456
	15:00	1,33	1,33	0,00				1							1	0,87	0,21	0,21	60%	422
	16:00	1,39	1,39	0,00				1							1	0,81	0,26	0,26	63%	438
	17:00	1,52	1,52	0,00				1							1	0,68	0,40	0,39	69%	476
	18:00	1,70	1,70	0,00				1							1	0,50	0,53	0,53	77%	525
	19:00	1,95	1,95	0,00			1	1							1	1,35	0,27	0,26	59%	626
	20:00	1,86	1,83	0,03			1	1							1	1,47	0,19	0,19	56%	587
	21:00	1,69	1,16	0,53			1	1								1,04	0,53	0,57	53%	373
	22:00	1,60	1,53	0,07			1	1								0,67	0,48	0,48	69%	478
	23:00	1,45	1,45	0,00			1	1								0,75	0,34	0,34	66%	456
		35,41 MWh														ΑΩΛ: 6,02				10.963 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης