

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100							
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560							
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	1,35	1,22	0,13			1	1								0,98	0,24	0,24	55%	390	
	01:00	1,29	1,12	0,17			1	1								1,08	0,17	0,17	51%	361	
	02:00	1,27	1,11	0,15			1	1								1,09	0,16	0,15	51%	360	
	03:00	1,26	1,15	0,12			1	1								1,05	0,16	0,15	52%	370	
	04:00	1,15	1,13	0,01			1	1								1,07	0,04	0,04	52%	366	
	05:00	1,12	1,11	0,00			1	1								1,09	0,01	0,01	51%	360	
	06:00	1,11	1,10	0,00			1	1								1,10	0,01	0,01	50%	358	
	07:00	1,12	1,12	0,00			1	1								1,08	0,01	0,01	51%	361	
	08:00	1,18	1,18	0,00			1	1								1,02	0,05	0,06	54%	380	
	09:00	1,19	1,19	0,00			1	1								1,01	0,06	0,06	54%	381	
	10:00	1,23	1,23	0,00				1						1		0,97	0,07	0,07	56%	399	
	11:00	1,33	1,32	0,01				1						1		0,88	0,21	0,21	60%	418	
	12:00	1,21	1,21	0,00				1						1		0,99	0,10	0,09	55%	389	
	13:00	1,17	1,17	0,00				1						1		1,03	0,05	0,05	53%	376	
	14:00	1,13	1,13	0,00				1						1		1,07	0,02	0,02	51%	365	
	15:00	1,19	1,15	0,04				1						1		1,05	0,07	0,07	52%	370	
	16:00	1,22	1,12	0,09				1						1		1,08	0,10	0,10	51%	363	
	17:00	1,32	1,12	0,20				1						1		1,08	0,20	0,20	51%	362	
	18:00	1,59	1,14	0,45				1						1		1,06	0,44	0,45	52%	367	
	19:00	1,85	1,20	0,65				1						1		1,00	0,65	0,65	55%	385	
	20:00	1,77	1,24	0,53				1						1		0,96	0,62	0,62	56%	397	
	21:00	1,66	1,19	0,47				1						1		1,01	0,54	0,54	54%	382	
	22:00	1,55	1,11	0,43				1						1		1,09	0,44	0,43	51%	360	
	23:00	1,41	1,12	0,29				1						1		1,08	0,29	0,29	51%	362	
		31,65 MWh															ΑΩΛ: 3,91				8.984 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης