

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Τρίτη, 20 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100						
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	2,20	2,04	0,16				1	1	1							1,26	0,52	0,52	62%	644
	01:00	2,03	1,79	0,24				1	1	1							1,51	0,36	0,36	54%	575
	02:00	1,96	1,74	0,22				1	1	1							1,56	0,28	0,28	53%	560
	03:00	1,94	1,80	0,14				1	1	1							1,50	0,27	0,26	55%	579
	04:00	1,94	1,91	0,04				1	1	1							1,39	0,26	0,26	58%	608
	05:00	1,93	1,89	0,04				1	1	1							1,41	0,25	0,25	57%	603
	06:00	2,02	1,84	0,19				1	1	1							1,46	0,35	0,35	56%	588
	07:00	2,22	1,90	0,32				1	1	1							1,40	0,54	0,54	58%	606
	08:00	2,44	2,31	0,13				1	1	1							0,99	0,76	0,76	70%	722
	09:00	2,56	2,54	0,03				1	1	1							0,76	0,86	0,86	77%	786
	10:00	2,66	2,65	0,00				1	1	1							0,65	0,93	0,93	80%	819
	11:00	2,64	2,64	0,00				1	1	1							0,66	0,91	0,91	80%	814
	12:00	2,74	2,74	0,00				1	1	1							0,56	0,90	0,87	83%	843
	13:00	2,74	2,74	0,00				1	1	1					1		1,66	0,51	0,51	62%	875
	14:00	2,70	2,70	0,00				1	1	1					1		1,70	0,48	0,46	61%	854
	15:00	2,47	2,47	0,00				1	1	1					1		1,93	0,24	0,23	56%	789
	16:00	2,45	2,45	0,00				1	1	1							0,85	0,65	0,70	74%	762
	17:00	2,49	2,49	0,00				1	1	1							0,81	0,80	0,80	75%	772
	18:00	2,67	2,67	0,00				1	1	1							0,63	0,93	0,93	81%	824
	19:00	2,78	2,78	0,00				1	1	1					1		1,62	0,67	0,65	63%	885
	20:00	2,98	2,98	0,00				1	1	1					1		1,42	0,74	0,74	68%	935
	21:00	3,05	3,05	0,00				1	1	1					1		1,35	0,81	0,80	69%	954
	22:00	2,73	2,73	0,00				1	1	1					1		1,67	0,70	0,75	62%	863
	23:00	2,40	2,40	0,00				1	1	1							0,90	0,73	0,73	73%	748
		58,76 MWh														ΑΩΛ: 12,02		18.006 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης