

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100						
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	2,39	2,39	0,00				1	1	1						1	2,01	0,15	0,15	54%	767
	01:00	2,21	2,20	0,01				1	1							1	1,10	0,43	0,48	67%	690
	02:00	2,13	2,02	0,12				1	1							1	1,28	0,46	0,45	61%	639
	03:00	2,10	1,81	0,29				1	1							1	1,49	0,43	0,42	55%	580
	04:00	2,08	1,80	0,28				1	1							1	1,50	0,40	0,40	55%	577
	05:00	2,08	1,88	0,20				1	1	1						1	1,42	0,41	0,41	57%	600
	06:00	2,21	2,07	0,14				1	1							1	1,23	0,52	0,52	63%	653
	07:00	2,43	2,34	0,09				1	1							1	0,96	0,76	0,75	71%	731
	08:00	2,74	2,66	0,08				1	1							1	0,64	0,88	0,87	81%	821
	09:00	2,79	2,76	0,03				1	1	1						1	1,64	0,55	0,54	63%	879
	10:00	2,90	2,90	0,00				1	1	1						1	1,50	0,66	0,67	66%	911
	11:00	2,86	2,85	0,01				1	1	1						1	1,55	0,62	0,62	65%	898
	12:00	2,96	2,95	0,01				1	1	1	1					1	1,45	0,71	0,71	67%	927
	13:00	3,07	3,04	0,04				1	1	1						1	1,36	0,83	0,83	69%	950
	14:00	3,00	2,88	0,12				1	1	1						1	1,52	0,78	0,77	66%	907
	15:00	2,84	2,71	0,14				1	1	1						1	1,69	0,60	0,60	61%	857
	16:00	2,75	2,62	0,14				1	1	1	1					1	1,78	0,51	0,52	59%	831
	17:00	2,77	2,72	0,05				1	1	1						1	1,68	0,52	0,54	62%	860
	18:00	2,94	2,85	0,09				1	1	1						1	1,55	0,69	0,71	65%	897
	19:00	3,14	3,00	0,14				1	1	1	1					1	1,40	0,90	0,89	68%	939
	20:00	3,27	3,02	0,25				1	1	1						1	1,38	1,06	1,07	69%	944
	21:00	3,41	3,18	0,23				1	1	1		1					1,22	1,15	1,14	72%	998
	22:00	3,10	2,93	0,17				1	1	1		1					1,47	0,86	0,86	67%	920
	23:00	2,72	2,57	0,15				1	1	1	1		1				1,83	0,48	0,49	58%	818
		64,91 MWh														ΑΩΛ: 12,81		19.595 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης