

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	7,83	15,42	8,10		1	1							8,34	7,78
	01:00	8,58	13,79	7,13			1					1		7,34	6,87
	02:00	8,61	12,89	6,56			1					1		6,82	6,36
	03:00	8,77	12,43	5,99			1					1		6,46	6,00
	04:00	8,69	12,19	6,08			1					1		6,40	5,94
	05:00	8,72	12,74	6,62			1					1		6,75	6,32
	06:00	8,83	15,49	7,83		1	1					1		8,11	7,15
	07:00	8,90	20,02	8,58		1	1							9,07	9,56
	08:00	8,79	20,74	8,61		1	1							9,08	9,82
	09:00	8,63	20,71	8,77		1	1							9,08	9,87
	10:00	8,44	19,88	8,69		1	1							9,08	9,55
	11:00	8,60	19,51	8,72		1	1							9,08	9,43
	12:00	8,46	18,75	8,83		1	1							9,08	9,20
	13:00	8,47	18,31	8,90		1	1							9,08	9,07
	14:00	8,06	18,46	8,79		1	1							9,08	9,09
	15:00	7,88	20,28	8,63		1	1					1		9,08	9,07
	16:00	8,04	22,33	8,44		1	1					1		9,08	9,08
	17:00	8,20	24,57	8,60		1	1	1						9,08	9,07
	18:00	0,00	27,49	8,46		1	1	1						9,08	9,08
	19:00	0,00	28,21	8,47		1	1	1						9,08	9,08
	20:00	0,00	28,06	8,06		1	1	1						9,08	9,08
	21:00	0,00	25,76	7,88		1	1	1						9,08	9,08
	22:00	0,00	22,19	8,04		1	1	1						8,98	8,85
	23:00	0,00	17,77	8,20		1	1							8,90	8,61

Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 00:00 με 10:40 και 13:50 έως το τέλος της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης