

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	19,43	18,97	0,47		1	1							6,13	6,05
	01:00	17,27	16,68	0,59		1	1							3,95	3,93
	02:00	16,06	15,41	0,64		1	1							2,71	2,66
	03:00	15,62	15,29	0,33		1	1							2,27	2,26
	04:00	15,63	14,68	0,95		1	1							2,25	2,26
	05:00	16,56	15,58	0,98		1	1							3,12	3,18
	06:00	18,95	17,93	1,02		1	1							5,49	5,62
	07:00	21,67	21,00	0,67		1	1							7,31	7,29
	08:00	20,55	20,25	0,30			1	1						5,26	5,52
	09:00	19,77	19,61	0,15			1	1						5,33	5,27
	10:00	18,08	17,74	0,34			1	1						3,65	3,55
	11:00	16,94	16,00	0,94			1	1						2,46	2,48
	12:00	18,09	16,88	1,21		1	1							3,96	3,95
	13:00	17,60	16,15	1,45		1	1							4,23	4,23
	14:00	17,21	15,89	1,31		1	1							3,85	3,86
	15:00	17,14	16,00	1,13		1	1							3,75	3,75
	16:00	18,07	17,23	0,84		1	1							4,64	4,68
	17:00	20,67	19,48	1,19		1	1							7,00	6,97
	18:00	24,21	22,72	1,50		1	1	1						4,88	3,94
	19:00	26,19	24,21	1,98		1	1	1						5,61	5,58
	20:00	27,01	25,15	1,85		1	1	1						6,34	6,41
	21:00	26,13	25,00	1,13		1	1	1						5,57	5,57
	22:00	23,98	23,62	0,36			1	1						6,49	6,84
	23:00	21,73	21,59	0,14			1	1						7,26	7,21

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:30 με 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης