

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,04	17,72	6,32		1	1							7,71	8,41
	01:00	21,79	15,94	5,86		1	1							7,00	7,63
	02:00	20,41	14,94	5,47		1	1							6,52	7,03
	03:00	19,48	14,70	4,79		1	1							5,62	6,11
	04:00	19,61	14,36	5,25		1	1							5,68	6,24
	05:00	20,32	14,31	6,01		1	1							6,29	6,94
	06:00	22,54	16,08	6,46		1	1							7,30	7,89
	07:00	26,15	18,95	7,20		1	1							8,24	9,15
	08:00	28,81	21,46	7,36		1	1							8,33	10,08
	09:00	32,20	24,79	7,42		1	1					1		8,33	10,43
	10:00	33,71	26,40	7,31			1	1				1		8,33	10,43
	11:00	34,24	26,76	7,48			1	1				1		8,33	10,43
	12:00	36,00	28,29	7,70			1	1				1		8,33	10,43
	13:00	37,80	30,11	7,69		1	1	1				1		8,33	10,43
	14:00	37,00	29,17	7,83		1	1	1				1		8,33	10,43
	15:00	38,19	30,29	7,90		1	1	1				1		8,33	10,43
	16:00	37,72	29,86	7,86		1	1	1				1		8,33	10,43
	17:00	36,93	29,04	7,89		1	1	1				1		8,33	10,43
	18:00	37,85	29,94	7,90		1	1	1				1		8,33	10,43
	19:00	37,43	29,47	7,96		1	1	1				1		8,33	10,43
	20:00	36,40	28,50	7,90		1	1	1				1		8,33	10,43
	21:00	33,72	25,79	7,93		1	1	1						8,33	10,43
	22:00	30,23	22,37	7,87		1	1	1						8,29	9,62
	23:00	27,22	19,75	7,48		1	1							7,81	9,53

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΨΑΡΩΝ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'ολη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:40 Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου του set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης