

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	18,74	16,53	2,21		1	1							5,32	5,24
	01:00	16,63	14,05	2,58		1	1							3,50	3,25
	02:00	14,03	10,09	3,94			1						1	5,41	4,45
	03:00	15,20	11,10	4,10			1						1	5,20	5,32
	04:00	15,37	11,67	3,69			1						1	5,12	5,38
	05:00	16,41	12,31	4,09			1						1	5,49	5,74
	06:00	13,21	8,33	4,87			1						1	6,21	6,21
	07:00	22,50	17,55	4,95		1	1							7,59	7,88
	08:00	23,46	18,63	4,83		1	1							8,07	8,21
	09:00	24,07	19,24	4,83		1	1							8,03	8,43
	10:00	24,18	19,12	5,06		1	1							8,23	8,46
	11:00	24,18	19,59	4,59		1	1							8,21	8,46
	12:00	23,98	19,86	4,12		1	1							8,29	8,39
	13:00	23,60	19,52	4,08		1	1							8,08	8,26
	14:00	21,74	17,30	4,44		1	1							7,27	7,24
	15:00	19,85	15,17	4,69		1	1							5,82	5,78
	16:00	19,71	14,79	4,92		1	1							5,69	5,71
	17:00	20,70	15,45	5,25		1	1							6,58	6,57
	18:00	22,99	17,31	5,68		1	1							7,79	8,05
	19:00	27,28	21,99	5,29		1	1							8,72	8,72
	20:00	29,29	25,63	3,65		1	1						1	9,23	9,23
	21:00	29,18	23,90	5,29		1	1						1	9,23	9,53
	22:00	26,90	20,56	6,34		1	1						1	9,07	9,15
	23:00	23,48	17,68	5,80		1	1							7,92	7,88

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 04:00 έως 12:20. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 14:30 με 18:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης