

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	19,10	16,45	2,65	1		1							7,04	6,96
	01:00	17,89	15,69	2,19	1		1							5,82	5,75
	02:00	16,85	13,91	2,95	1		1							4,71	4,71
	03:00	16,04	13,72	2,32	1		1							4,03	3,90
	04:00	15,70	13,69	2,01	1		1							3,73	3,57
	05:00	15,42	13,28	2,14	1		1							3,39	3,28
	06:00	15,31	13,32	1,99	1		1							3,30	3,17
	07:00	15,98	13,51	2,47	1		1							3,89	3,84
	08:00	16,67	13,69	2,98	1		1							4,53	4,53
	09:00	16,95	14,09	2,86	1		1							4,83	4,81
	10:00	16,98	14,29	2,69	1		1							4,90	4,84
	11:00	17,18	14,31	2,86	1		1							4,80	5,04
	12:00	17,57	14,54	3,03	1		1							5,26	5,43
	13:00	17,33	14,59	2,74	1		1							5,08	5,19
	14:00	16,65	14,75	1,91	1		1							4,45	4,52
	15:00	16,04	14,62	1,42	1		1							3,85	3,90
	16:00	16,53	14,40	2,13	1		1							4,31	4,40
	17:00	18,09	15,74	2,35	1		1							5,81	5,96
	18:00	20,20	17,46	2,74	1		1							7,20	7,67
	19:00	21,19	18,52	2,67	1		1							7,40	7,40
	20:00	22,14	18,71	3,42	1		1		1					7,26	7,66
	21:00	23,42	19,32	4,10	1		1		1					8,63	8,80
	22:00	22,03	18,74	3,29	1		1		1					7,66	7,55
	23:00	20,37	17,16	3,21	1		1							7,71	7,73

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας 04:10 έως 06:25. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης