

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,80	16,93	7,87		1	1							8,33	8,68
	01:00	22,62	14,94	7,68		1	1							8,07	7,92
	02:00	20,94	13,91	7,03		1	1							7,27	7,33
	03:00	19,54	13,36	6,18			1					1		6,35	6,84
	04:00	19,14	12,50	6,64			1					1		6,80	6,70
	05:00	19,47	12,76	6,71			1					1		6,89	6,81
	06:00	21,39	14,10	7,30			1					1		7,52	7,49
	07:00	24,24	16,31	7,93		1	1							8,24	8,48
	08:00	26,95	18,87	8,08		1	1							8,33	9,43
	09:00	30,08	21,97	8,11		1	1							8,33	10,43
	10:00	32,69	24,54	8,15		1	1	1						8,33	10,43
	11:00	35,07	26,90	8,17		1	1	1						8,33	10,43
	12:00	37,21	29,02	8,20		1	1	1						8,33	10,43
	13:00	37,08	28,88	8,20		1	1	1						8,33	10,43
	14:00	35,01	26,81	8,19		1	1	1						8,33	10,43
	15:00	34,91	26,79	8,11		1	1	1						8,33	10,43
	16:00	34,75	26,68	8,07		1	1	1						8,33	10,43
	17:00	34,35	26,30	8,05		1	1	1						8,33	10,43
	18:00	35,83	27,78	8,05		1	1	1						8,33	10,43
	19:00	36,50	28,53	7,96		1	1	1						8,33	10,43
	20:00	35,68	27,80	7,88		1	1	1						8,33	10,43
	21:00	33,41	25,50	7,91		1	1	1						8,33	10,43
	22:00	30,44	22,66	7,78		1	1	1						8,33	9,82
	23:00	27,80	20,43	7,37		1	1	1						8,18	7,19

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'ολη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 08:40. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης