

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,63	16,88	6,74		1	1							8,27	8,27
	01:00	20,87	14,66	6,20		1	1							7,30	7,30
	02:00	19,56	14,27	5,29		1	1							6,18	6,18
	03:00	18,95	13,71	5,24			1					1		6,63	6,63
	04:00	19,11	13,40	5,70			1					1		6,69	6,69
	05:00	20,17	14,23	5,94			1					1		7,06	7,06
	06:00	23,57	17,20	6,37		1	1							8,25	8,25
	07:00	28,98	21,83	7,16		1	1	1						8,37	8,37
	08:00	30,63	23,08	7,55		1	1	1						8,65	8,65
	09:00	32,82	25,36	7,46		1	1	1						8,04	8,73
	10:00	32,28	24,82	7,46		1	1	1						8,27	9,37
	11:00	32,56	25,05	7,51		1	1	1						8,21	9,21
	12:00	32,29	25,19	7,10		1	1	1						8,21	9,21
	13:00	33,22	26,05	7,17		1	1	1						8,27	9,37
	14:00	33,81	26,79	7,02		1	1	1						8,33	9,53
	15:00	34,00	27,30	6,70		1	1	1						8,27	9,37
	16:00	34,72	27,64	7,08		1	1	1						8,27	9,37
	17:00	35,35	28,44	6,91		1	1	1						8,33	9,53
	18:00	37,22	30,24	6,98		1	1	1						8,33	9,53
	19:00	37,85	30,94	6,91		1	1	1						8,33	9,53
	20:00	37,29	30,94	6,34		1	1	1						8,33	9,53
	21:00	34,88	27,93	6,95		1	1	1						8,21	9,21
	22:00	31,06	24,52	6,54		1	1	1						8,32	9,33
	23:00	26,85	21,54	5,30		1	1	1						6,43	6,28

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από 11:15 έως 15:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου του set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης