

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	19,49	15,31	4,18	1		1							6,50	6,50
	01:00	18,19	14,28	3,91	1		1							5,15	5,15
	02:00	17,25	13,98	3,28	1		1							4,52	4,52
	03:00	16,50	13,37	3,14	1		1							4,06	4,37
	04:00	16,22	13,33	2,89	1		1							3,81	4,08
	05:00	16,13	13,30	2,83	1		1							3,62	3,99
	06:00	16,44	13,13	3,31	1		1							3,46	3,46
	07:00	18,39	13,06	5,33	1		1							5,49	5,49
	08:00	19,47	13,08	6,40	1		1							6,72	6,72
	09:00	20,00	13,65	6,35	1		1							7,23	7,60
	10:00	20,28	13,41	6,87	1		1							7,43	7,70
	11:00	20,64	13,81	6,83	1		1							7,62	7,82
	12:00	21,63	14,18	7,45	1		1							7,95	8,17
	13:00	22,61	15,16	7,45	1		1							8,29	8,51
	14:00	22,31	15,51	6,79	1		1							8,23	8,41
	15:00	21,74	15,12	6,62	1		1							8,01	8,21
	16:00	22,16	15,42	6,74	1		1							8,14	8,36
	17:00	23,14	16,03	7,11	1		1							8,42	8,70
	18:00	24,83	17,85	6,98	1		1							9,10	9,29
	19:00	25,68	18,73	6,95	1		1		1					9,42	9,59
	20:00	25,82	18,99	6,84	1		1		1					9,43	9,64
	21:00	26,05	18,77	7,28	1		1		1					9,51	9,72
	22:00	24,05	16,92	7,13	1		1							8,84	9,02
	23:00	21,93	15,34	6,59	1		1							8,09	8,28

Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 15:30 με 17:30. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:15. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης