

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,41	17,17	7,24		1	1							8,08	8,54
	01:00	21,43	14,48	6,94		1	1							7,72	7,50
	02:00	20,03	13,70	6,32		1	1							6,92	6,65
	03:00	19,34	13,70	5,64		1	1							6,45	5,96
	04:00	19,26	13,95	5,31		1	1							6,61	5,89
	05:00	20,10	14,82	5,28		1	1							7,25	6,72
	06:00	23,22	17,26	5,96		1	1							8,13	8,13
	07:00	28,27	21,84	6,43		1	1							8,33	9,89
	08:00	29,45	22,21	7,24			1	1					1	8,33	10,31
	09:00	30,85	23,49	7,36			1	1					1	8,33	10,43
	10:00	31,24	24,75	6,49			1	1					1	8,33	10,43
	11:00	30,77	25,16	5,61			1	1					1	8,33	10,43
	12:00	29,19	24,72	4,47			1	1					1	8,18	10,22
	13:00	28,83	25,47	3,36			1	1					1	7,38	10,09
	14:00	28,41	24,84	3,57			1	1					1	7,53	9,95
	15:00	30,38	25,12	5,26			1	1					1	8,33	10,43
	16:00	31,70	27,05	4,66		1	1	1					1	8,33	8,75
	17:00	33,19	30,00	3,18		1	1	1					1	8,33	10,23
	18:00	35,98	32,52	3,45		1	1	1					1	8,33	10,43
	19:00	36,81	33,75	3,06		1	1	1					1	8,33	10,43
	20:00	36,59	33,85	2,74		1	1	1					1	8,33	10,43
	21:00	34,21	31,10	3,12		1	1	1					1	8,33	10,43
	22:00	30,36	27,25	3,10		1	1	1						8,28	9,74
	23:00	26,37	24,16	2,21		1	1	1						7,47	5,75

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία το set-point του οποίου ορίζεται από το 20ήμερο πρόγραμμα. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΨΑΡΩΝ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 13:00. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης