

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	20,24	15,66	4,58	1		1							6,65	6,65
	01:00	18,50	14,15	4,34	1		1							4,95	4,95
	02:00	17,69	12,26	5,42			1		1					6,20	6,20
	03:00	16,93	11,83	5,09			1		1					6,35	6,52
	04:00	16,37	11,76	4,60			1		1					6,12	6,33
	05:00	16,32	11,88	4,44			1		1					6,10	6,31
	06:00	16,91	12,70	4,21			1		1					6,24	6,52
	07:00	19,09	14,87	4,22			1		1					6,86	7,28
	08:00	20,34	15,49	4,85			1		1			1		7,46	7,72
	09:00	21,22	15,62	5,60			1		1			1		7,81	8,03
	10:00	21,48	16,11	5,37			1		1			1		7,90	8,12
	11:00	22,18	16,75	5,44			1		1			1		8,14	8,36
	12:00	22,78	17,66	5,12			1		1			1		8,36	8,57
	13:00	23,56	17,46	6,10			1		1			1		8,62	8,85
	14:00	23,71	17,37	6,34	1		1							8,64	8,90
	15:00	23,01	17,01	6,00	1		1							8,45	8,66
	16:00	23,68	16,78	6,90	1		1							8,67	8,89
	17:00	24,77	17,36	7,41	1		1							9,03	9,27
	18:00	25,98	19,04	6,94	1		1							9,35	9,69
	19:00	26,04	20,05	5,99	1		1						1	9,37	9,71
	20:00	26,28	20,99	5,29	1		1						1	9,47	9,80
	21:00	26,54	20,65	5,89	1		1						1	9,60	9,89
	22:00	25,04	19,65	5,39	1		1							9,17	9,36
	23:00	23,17	17,31	5,86	1		1							8,51	8,71

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:00 με 21:50. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 18:00 με 20:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης