

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	14,10	11,08	3,02			1					1		5,13	5,12	
	01:00	12,79	10,15	2,64			1					1		3,66	3,81	
	02:00	12,37	9,29	3,08			1							5,00	4,93	
	03:00	12,11	9,95	2,16			1							5,03	4,84	
	04:00	12,27	9,28	3,00			1							5,03	4,90	
	05:00	13,10	9,82	3,28			1							5,30	5,19	
	06:00	14,51	10,53	3,97			1							5,72	5,68	
	07:00	16,01	11,77	4,23			1		1					6,15	6,20	
	08:00	15,71	11,36	4,35			1		1					6,37	6,10	
	09:00	15,75	12,17	3,58			1		1					6,26	6,11	
	10:00	14,95	11,24	3,72			1		1					5,74	5,83	
	11:00	14,52	10,37	4,16			1		1					5,21	5,54	
	12:00	14,81	10,11	4,71			1		1					5,67	5,78	
	13:00	15,06	9,80	5,27			1		1					5,71	5,87	
	14:00	13,90	9,20	4,69			1							5,30	5,46	
	15:00	12,62	8,49	4,14			1							5,22	5,02	
	16:00	13,15	9,04	4,11			1							5,31	5,20	
	17:00	14,31	10,30	4,01			1							5,76	5,61	
	18:00	16,47	13,19	3,28			1					1		6,46	6,36	
	19:00	18,21	15,55	2,66			1					1		7,08	6,98	
	20:00	20,34	18,14	2,20		1	1							7,63	7,56	
	21:00	19,72	17,07	2,65		1	1							7,59	6,94	
	22:00	17,47	15,54	1,93		1	1							5,34	4,69	
	23:00	15,91	14,58	1,33		1	1						1		4,69	3,13

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΨΑΡΩΝ, ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1, ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 00:15. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:45. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 02:10 έως τις 10:20. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:40 έως τις 17:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης