

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	13,85	12,97	0,88			1					1		5,01	4,87	
	01:00	12,75	12,36	0,39			1					1		3,73	3,77	
	02:00	12,27	11,93	0,34			1					1		3,26	3,29	
	03:00	12,09	11,74	0,36			1					1		3,10	3,11	
	04:00	12,07	11,78	0,29			1					1		3,09	3,09	
	05:00	12,84	12,42	0,42			1					1		3,79	3,86	
	06:00	14,15	13,46	0,69			1					1		4,98	5,18	
	07:00	15,70	15,04	0,65			1					1		3,88	6,09	
	08:00	15,42	14,56	0,87		1	1							2,42	2,65	
	09:00	15,51	14,86	0,65		1	1							2,61	2,73	
	10:00	14,77	14,33	0,44		1	1							2,00	2,00	
	11:00	14,51	14,37	0,13		1	1							1,78	1,73	
	12:00	14,82	14,74	0,08		1	1							2,07	2,04	
	13:00	15,01	14,84	0,17		1	1							2,26	2,23	
	14:00	14,22	14,09	0,13		1	1							1,58	1,44	
	15:00	13,38	13,27	0,10			1					1		3,25	4,40	
	16:00	13,65	13,61	0,04			1					1		4,52	4,67	
	17:00	15,54	15,47	0,08			1					1		4,61	6,04	
	18:00	17,38	17,38	0,00		1	1							4,37	4,60	
	19:00	18,66	18,65	0,01		1	1							5,61	5,88	
	20:00	20,58	20,26	0,32		1	1							7,20	7,80	
	21:00	20,61	19,68	0,94		1	1							7,35	7,81	
	22:00	18,02	17,09	0,93		1	1							5,00	5,24	
	23:00	15,76	14,83	0,93		1	1							2,75	2,98	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:40 με 15:10. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:40 έως τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης