

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	20,18	17,35	2,83			1	1						5,86	5,86
	01:00	18,80	16,10	2,69			1	1						4,48	4,48
	02:00	17,96	15,77	2,19			1	1						3,57	3,57
	03:00	17,05	15,57	1,48			1	1						2,58	2,58
	04:00	16,65	15,48	1,18			1	1						2,19	2,19
	05:00	16,98	16,02	0,96			1	1						2,59	2,59
	06:00	18,19	17,32	0,87			1	1						3,61	3,61
	07:00	20,21	19,27	0,94			1	1						5,17	5,17
	08:00	20,96	19,81	1,15			1	1						5,50	5,50
	09:00	20,99	19,25	1,74			1	1						6,21	6,21
	10:00	21,26	19,18	2,08			1	1						6,75	6,75
	11:00	23,35	20,62	2,72			1	1						8,10	8,10
	12:00	24,68	21,19	3,48			1	1						8,66	8,66
	13:00	22,73	19,37	3,36			1	1						7,88	7,88
	14:00	22,30	18,42	3,88			1	1						7,71	7,71
	15:00	23,89	20,65	3,24			1	1						8,33	8,33
	16:00	24,38	21,90	2,48			1	1						8,50	8,50
	17:00	25,07	22,21	2,86			1	1						8,74	8,74
	18:00	27,94	24,83	3,11			1	1				1		9,22	9,22
	19:00	29,27	26,55	2,72			1	1				1		9,23	9,23
	20:00	29,01	25,80	3,21			1	1				1		9,23	9,23
	21:00	27,39	24,70	2,68			1	1				1		9,22	9,22
	22:00	24,92	22,27	2,66			1	1				1		8,22	8,22
	23:00	22,50	19,56	2,94			1	1						7,83	7,83

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, το set-point του οποίου ορίζεται από το 20ήμερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης