

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	17,78	12,90	4,88	1			1						6,50	6,50
	01:00	16,44	11,33	5,11				1	1					6,73	6,35
	02:00	15,52	11,71	3,81				1	1					6,70	6,70
	03:00	15,06	10,95	4,11				1	1					6,55	6,55
	04:00	14,92	11,17	3,75				1	1					6,47	6,47
	05:00	14,98	11,15	3,83				1	1					6,45	6,45
	06:00	15,65	10,90	4,75				1	1					6,54	6,08
	07:00	17,56	12,03	5,54				1	1					6,97	6,75
	08:00	18,43	12,81	5,62				1	1					6,88	7,05
	09:00	18,85	13,49	5,37				1	1					6,99	7,20
	10:00	18,13	12,89	5,24				1	1					6,02	6,02
	11:00	18,08	13,35	4,73				1						5,48	5,48
	12:00	18,30	13,70	4,61				1						5,48	5,48
	13:00	18,61	13,80	4,81				1						5,64	5,64
	14:00	18,31	13,25	5,06				1						5,78	5,78
	15:00	18,19	13,39	4,80	1			1						5,45	5,45
	16:00	18,37	13,60	4,77	1			1						5,64	5,64
	17:00	19,24	14,21	5,03	1			1						6,45	6,45
	18:00	20,77	16,05	4,73	1			1						7,62	7,87
	19:00	22,01	17,81	4,20	1			1						8,08	8,30
	20:00	22,39	18,10	4,29	1			1						8,21	8,44
	21:00	23,23	18,55	4,68	1			1						8,53	8,73
	22:00	21,57	16,44	5,13	1			1						7,95	8,15
	23:00	19,80	14,71	5,10	1			1						7,06	7,53

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης