

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	20,53	18,23	2,30	1			1						7,76	7,78	
	01:00	19,12	17,52	1,60	1			1						6,93	6,98	
	02:00	18,16	16,36	1,80	1			1						5,95	6,02	
	03:00	17,67	14,74	2,93	1			1						5,19	5,53	
	04:00	17,26	14,59	2,67	1			1						4,86	5,13	
	05:00	17,00	14,49	2,51	1			1						4,60	4,86	
	06:00	17,32	14,15	3,17	1			1						4,78	5,19	
	07:00	19,44	15,79	3,65	1			1						6,71	6,71	
	08:00	21,19	17,07	4,12	1			1						7,78	8,01	
	09:00	22,25	18,79	3,46	1			1						8,25	8,39	
	10:00	22,39	18,02	4,37	1			1						8,35	8,44	
	11:00	22,93	17,88	5,05	1			1						8,50	8,63	
	12:00	23,93	19,27	4,66	1			1						8,85	8,98	
	13:00	24,90	21,53	3,37	1			1	1					9,24	9,31	
	14:00	24,27	20,77	3,50	1			1	1					8,99	9,09	
	15:00	24,54	20,00	4,55	1			1	1					9,10	9,19	
	16:00	24,95	20,70	4,25	1			1	1					9,18	9,33	
	17:00	25,48	20,73	4,75	1			1	1					9,33	9,52	
	18:00	26,81	22,16	4,66	1			1	1					9,81	9,99	
	19:00	27,76	23,99	3,77	1			1	1					10,13	10,32	
	20:00	27,72	24,31	3,40			1	1	1					10,16	10,30	
	21:00	27,86	24,70	3,17			1	1	1					10,20	10,35	
	22:00	26,98	23,26	3,72			1	1	1					9,85	10,04	
	23:00	25,01	21,52	3,50			1	1						9,12	9,35	

Μερική διακοπή στις 06:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης