

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	22,63	20,23	2,40			1	1						8,18	8,52
	01:00	20,76	18,25	2,51	1			1						7,09	7,09
	02:00	19,66	16,54	3,12	1			1						6,98	6,98
	03:00	18,69	15,90	2,79	1			1						5,98	5,98
	04:00	18,23	15,27	2,96	1			1						5,51	5,51
	05:00	18,04	14,83	3,21	1			1						5,31	5,31
	06:00	18,20	15,22	2,98	1			1						5,42	5,42
	07:00	19,99	17,35	2,65	1			1						7,14	7,60
	08:00	22,00	19,65	2,34	1			1						7,02	7,02
	09:00	22,74	20,09	2,65			1	1						8,18	8,56
	10:00	23,20	20,37	2,83			1	1						8,50	8,72
	11:00	24,00	21,47	2,53			1	1						8,79	9,00
	12:00	24,98	23,03	1,95			1	1						9,22	9,34
	13:00	26,33	24,36	1,97			1	1	1					9,67	9,82
	14:00	25,11	24,50	0,61			1	1	1					7,74	7,74
	15:00	26,71	25,87	0,85	1		1	1						6,53	6,53
	16:00	27,37	25,88	1,49	1		1	1						8,30	7,99
	17:00	27,73	26,30	1,43	1		1	1						8,64	8,36
	18:00	29,30	28,01	1,29	1		1	1						9,83	9,92
	19:00	29,41	28,12	1,29	1		1	1						9,89	10,03
	20:00	28,78	26,79	1,99	1		1	1						9,01	9,41
	21:00	28,26	25,32	2,94	1		1	1						8,35	8,35
	22:00	27,15	23,29	3,86	1		1	1						8,53	8,53
	23:00	25,53	21,09	4,44			1	1						9,31	9,54

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 14:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:05 έως τις 19:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης