

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	21,16	20,90	0,26				1				1		3,76	3,24
	01:00	19,53	19,11	0,41				1				1		4,74	3,94
	02:00	18,63	18,18	0,45				1				1		3,92	2,24
	03:00	18,17	17,71	0,46				1				1		3,57	2,70
	04:00	12,31	11,22	1,09				1				1		3,54	1,04
	05:00	19,22	17,71	1,52				1				1		4,32	2,93
	06:00	21,15	20,05	1,10				1				1		5,37	5,23
	07:00	17,92	16,95	0,97				1				1		4,73	4,32
	08:00	17,18	15,72	1,46		1		1						4,54	4,28
	09:00	18,24	16,00	2,24		1		1						5,39	5,04
	10:00	19,20	17,19	2,01		1		1						6,32	6,08
	11:00	17,72	15,86	1,86		1		1						4,92	4,34
	12:00	17,32	15,78	1,54		1		1						4,53	4,25
	13:00	17,62	16,07	1,55		1		1						5,09	4,76
	14:00	16,36	14,69	1,66		1		1						3,71	3,26
	15:00	15,13	14,08	1,05		1		1						2,33	2,06
	16:00	14,72	13,80	0,92		1		1						1,93	1,64
	17:00	15,47	14,16	1,31		1		1						2,73	2,47
	18:00	16,88	15,68	1,20		1		1						4,16	3,87
	19:00	18,78	17,66	1,13		1		1						6,07	5,78
	20:00	21,27	20,27	1,00		1		1						8,25	7,95
	21:00	20,83	19,75	1,07		1		1						7,93	7,55
	22:00	18,25	17,48	0,78		1		1						5,87	5,39
	23:00	16,22	14,68	1,54		1		1						3,54	3,19

Η μονάδα G6 λειτουργεί έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 14:10 με 16:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης