

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,28	15,27	3,01		1	1							4,18	4,92
	01:00	16,24	13,45	2,79			1					1		4,05	4,86
	02:00	15,65	11,38	4,27			1					1		5,65	5,49
	03:00	15,46	10,88	4,58			1					1		5,75	5,40
	04:00	15,29	10,88	4,41			1					1		5,69	5,35
	05:00	16,23	11,78	4,45			1					1		5,98	5,67
	06:00	18,32	13,36	4,96			1					1		6,63	6,39
	07:00	21,87	15,67	6,20		1	1							7,75	7,44
	08:00	22,86	17,67	5,20		1	1							8,11	8,01
	09:00	24,35	18,82	5,52		1	1					1		8,57	8,51
	10:00	24,99	20,48	4,50		1	1					1		8,79	8,75
	11:00	25,80	22,89	2,91		1	1					1		9,00	9,02
	12:00	27,35	25,51	1,84		1	1					1		9,23	9,45
	13:00	28,47	27,21	1,26		1	1	1				1		8,19	8,21
	14:00	26,44	25,04	1,40		1	1	1						5,30	4,93
	15:00	27,40	26,67	0,73		1	1	1						6,91	6,74
	16:00	28,23	28,09	0,15		1	1	1						7,73	7,60
	17:00	29,01	28,85	0,15		1	1	1						8,40	8,37
	18:00	30,54	29,16	1,38		1	1	1						9,22	9,50
	19:00	31,19	29,52	1,66		1	1	1						9,23	9,53
	20:00	30,54	30,10	0,44		1	1	1						9,21	9,46
	21:00	27,89	26,47	1,42		1	1	1						7,36	7,03
	22:00	24,86	23,47	1,38		1	1	1						6,04	6,05
	23:00	22,00	21,16	0,84			1	1						7,58	7,31

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ από τις 20:23 και μετά.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης