

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,39	19,10	0,29			1	1						4,63	4,83
	01:00	17,30	16,93	0,37			1	1						4,03	3,04
	02:00	16,30	16,04	0,26		1	1							3,67	2,83
	03:00	15,58	15,41	0,17		1	1							3,43	2,07
	04:00	15,42	15,23	0,18		1	1							3,43	1,94
	05:00	16,44	16,29	0,15		1	1							3,43	2,91
	06:00	19,03	18,84	0,18		1	1							4,53	5,54
	07:00	23,04	22,92	0,12	1	1	1							4,72	5,61
	08:00	23,71	23,70	0,01	1	1	1							3,91	4,88
	09:00	22,91	22,91	0,00	1	1	1							3,51	4,07
	10:00	22,53	22,53	0,00	1	1	1							2,81	3,67
	11:00	22,85	22,85	0,00	1	1	1							4,34	4,05
	12:00	24,02	24,02	0,00	1	1	1							5,43	5,06
	13:00	24,30	24,22	0,08	1	1	1							5,81	5,38
	14:00	23,79	23,74	0,05	1	1	1							5,20	4,90
	15:00	25,41	25,22	0,19	1	1	1							6,74	6,40
	16:00	25,82	25,64	0,18	1	1	1							7,13	6,93
	17:00	26,94	26,87	0,07	1	1	1							8,09	8,24
	18:00	29,48	29,43	0,05	1	1	1							9,23	9,53
	19:00	29,89	29,76	0,12	1	1	1							9,23	9,53
	20:00	29,54	29,42	0,12	1	1	1							9,08	9,53
	21:00	27,79	27,65	0,14	1	1	1							8,72	8,89
	22:00	25,17	25,02	0,15	1	1	1							6,46	6,41
	23:00	22,55	22,35	0,20	1	1	1							5,51	5,67

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 09:40. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 03:00 με 10:50. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 20:20. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης