

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200							
ΤΕ (MW)					5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340							
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,65	20,97	2,67			1	1						7,98	7,51	8,29	72%	2.419		
	01:00	21,50	18,44	3,05			1	1						10,51	6,42	7,21	64%	2.154		
	02:00	20,26	17,12	3,14		1		1						8,63	6,11	6,89	66%	2.482		
	03:00	19,70	16,33	3,38		1		1						9,43	5,61	6,32	63%	1.888		
	04:00	19,61	15,86	3,76		1		1						9,90	5,43	6,23	62%	1.839		
	05:00	20,69	16,76	3,93		1		1						9,00	6,22	7,07	65%	1.933		
	06:00	23,81	20,23	3,58		1		1						5,52	7,42	8,30	79%	2.312		
	07:00	28,89	25,84	3,05	1	1		1						9,41	8,40	9,49	73%	3.467		
	08:00	29,45	26,23	3,22	1	1		1						9,03	8,40	9,51	74%	2.998		
	09:00	30,16	27,97	2,19	1	1		1						7,29	8,37	9,53	79%	3.191		
	10:00	31,79	30,16	1,63		1	1	1						10,07	8,26	9,48	75%	4.113		
	11:00	33,58	32,51	1,08		1	1	1	1					7,73	8,43	9,53	81%	3.720		
	12:00	35,16	34,59	0,57	1	1	1	1	1					15,14	8,31	9,24	70%	4.491		
	13:00	35,69	35,61	0,08	1	1	1	1	1					14,12	8,40	9,38	72%	4.090		
	14:00	35,01	34,99	0,02	1	1	1	1	1					14,75	7,81	8,73	70%	4.023		
	15:00	34,93	34,85	0,08	1	1	1	1	1					14,88	7,85	8,75	70%	4.008		
	16:00	35,57	35,55	0,02	1	1	1	1	1					14,18	8,30	9,27	71%	4.083		
	17:00	35,62	35,59	0,03	1	1	1	1	1					14,14	8,33	9,31	72%	4.087		
	18:00	38,13	38,08	0,05	1	1	1	1	1					11,65	8,43	9,53	77%	4.357		
	19:00	38,85	38,76	0,09	1	1	1	1	1					10,98	8,43	9,53	78%	4.432		
	20:00	38,92	38,92	0,00	1	1	1	1	1					10,81	8,43	9,53	78%	4.450		
	21:00	36,09	36,09	0,00	1	1	1	1	1					13,64	8,45	9,25	73%	4.141		
	22:00	32,15	32,14	0,01	1	1	1	1	1					17,59	6,47	7,27	65%	3.723		
	23:00	27,62	27,49	0,12		1	1	1	1					12,74	6,19	6,99	68%	3.170		
		726,85 MWh																	ΑΩΛ: 17,45	81.572 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. ΤΑ ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης